





BCJ-浄4459
平成12年4月28日

評 定 書

フジクリーン工業株式会社
代表取締役社長 渡辺 嘉一 殿

財団法人 日本建築センター
理事長 石



評定申込みのあった下記の件については、当財団尿尿浄化槽性能評定委員会（委員長：北尾高嶺）において慎重審議の結果、本尿尿浄化槽は昭和55年建設省告示第1292号（最終改正：平成7年建設省告示第2094号。以下「告示」という。）の尿尿浄化槽の構造基準に適合するものと評定します。

記

1. 件 名 フジクリーンCRX型
2. 告示区分 第13の規定に該当するもの
3. 装置の性能 告示第1に定める性能と同等以上で、放流水の生物化学的酸素要求量が10mg/L以下、浮遊物質量が10mg/L以下、総窒素含有量が10mg/L以下、及び総磷含有量が1mg/L以下
4. 処理方式 流量調整型嫌気濾床・担体流動生物濾過循環方式にリン除去装置を加えた処理方式
5. 処理対象人員 5、6、7、8、10人
(日平均処理污水量：1.0、1.2、1.4、1.6、2.0m³)